



Муниципальное унитарное предприятие  
**«Муравленковские коммунальные системы»**  
Муниципального образования город Муравленко  
(МУП «МКС»)

Губкина ул., д. 54, г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, 629601,  
Тел. 43-2-03. факс (34938) 21-9-79  
Счет № 40702810200210001297 Запсибкомбанк ОАО г. Тюмень, ИНН/КПП 8906006976 / 890601001,  
ОГРН 1048900751998, ОКПО 74736701

15 июля 2008 № 263  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Зам. директора по производству  
ОДО «Предприятие «Взлет»  
г. Омск  
Корсукову В.В.

Отзыв.

В 2003 году наше предприятие приобрело насос «Иртыш 450 ПГ-016» для установки его вместо имеющихся насосов GRUNDFOS S1654AH1. Необходимость замены была вызвана крайне неудовлетворительной работой последних, а так же трудностями их ремонта:

- необходимостью периодической балансировки однолопастного рабочего колеса;

возникающий в процессе эксплуатации дисбаланс рабочего колеса приводил к частой замене подшипников (не имеющих российских аналогов), а так же механических торцовых уплотнений.

Впоследствии насосы «Иртыш 450 ПГ-016» полностью «выдавили» из эксплуатации насосы GRUNDFOS S1654AH1.

Большим плюсом насоса «Иртыш 450 ПГ-016» является его высокая ремонтпригодность:

- с его ремонтом легко справляется персонал средней квалификации;

- необходимо иметь в запасе всего лишь радиальные подшипники № 313 и № 312 комплексы сальфонных торцовых уплотнений.

В процессе эксплуатации, нами было выявлено, что у насосов «Иртыш 450 ПГ» увеличивается радиальный зазор между фланцем улитки и рабочим колесом, мы изготовили дополнительный фланец, позволяющий периодически производить регулировку уменьшения торцевого зазора между рабочим колесом и дополнительным фланцем улитки.

За весь период эксплуатации данных насосов, учитывая все вышеперечисленное, а так же то, что они оснащены датчиками влажности масляной ванны и сопротивления обмоток, на нашем предприятии ни разу не было отказов в работе насосов «Иртыш 450 ПГ», что говорит об их высокой эксплуатационной надежности.

С уважением,  
Главный механик

С.Р.Бахтияров

Тел. (34938) 45-1-91