



МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"МОСВОДОКАНАЛ"
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

25.11.2005 № 979
На № _____ от _____

О применении н/а Иртыш

Директору
Предприятия «Взлёт»

О.А.ДУБИНУ

15.11.2004 года на н/ст Н.Кузьминская Производственного управления насосных станций ,в приёмном резервуаре , был установлен насосный агрегат Иртыш 450ПГ-023.На сегодня наработка составляет 1640 часов.

В процессе эксплуатации насосный агрегат обследовался на наличие износа корпусных деталей,протечек торцевых уплотнений,составление масла. Замечаний по состоянию не выявлено.

Для окончательного решения о расширении применения насосных агрегатов вашей фирмы необходимо дальнейшее испытание , до наработки насосом 5000 часов.

Начальник

В.Н.Пак