

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОДОКАНАЛ»

627750, г. Ишим,
ул. Коркинская, 58
тел. ген. директора 8(34551)2-36-40
тел. гл. бухгалтера 8(34551) 2-19-39
тел. бухгалтерии 8(34551)2-38-53
ФАКС: 8(34551)2-37-59
E-mail: voda@ishim.ru
voda-ishim@rambler.ru



р/с 40702810967440100342
Западно-Сибирский банк
Сбербанка РФ г. Тюмень
к/с 30101810300000000651
БИК 047102651
ИНН 7205010267

21.07.2008 г.

№ 567

Руководителю ОДО
«Предприятие «Взлет»

Нашим предприятием в рамках программы внедрения эффективных технологий в водоснабжении и водоотведении для надежного функционирования жилищно-коммунального хозяйства г. Ишима было принято решение укомплектовать реконструируемые и вновь вводимые объекты насосными агрегатами серии «Иртыш».

В настоящее время на объектах водоснабжения и водоотведения установлены насосы следующих типов:

- «Иртыш» ПФ 2125/400-406-55/4006
- «Иртыш» НФ 2125/400-406-55/4200
- «Иртыш» ПД 50/125-140-3/2020
- «Иртыш» ЦНК 150/400-90/4
- «Иртыш» ЦМК 65/200-30/2
- «Иртыш» ЦМК 80/160-15/2
- «Иртыш» ЦМК 150/400-55/4
- «Иртыш» 220 РГ-206

Общее количество составляет 26 шт. За период эксплуатации нашими специалистами отмечены следующие положительные характеристики:

- компактность агрегатов;
- бесшумная работа;
- форма характеристики, позволяющая регулирование производительности с помощью частотного преобразователя;
- простота в обслуживании и эксплуатации;
- энергоэффективность;

Рассчитывая на дальнейшее сотрудничество хотим высказать следующие пожелания:

- в сопроводительных документах на насосные агрегаты необходимо с подробное описание всасывающих и напорных характеристик;
- рекомендации по расположению и обвязке насоса (диаметры, геометрические характеристики всасов, необходимое статическое давление на всасе).

Генеральный директор

А.Г. Кадышев